


Beskrivningstext LK Schaktbotten SECURE		LK Systems AB			
		Datum	Sid 1 / 1		
Kod	Pos	Text		Mängd	Enhet
50		<p>SAMMANSATTA VA-, VVS-, KYL- OCH PROCESS-MEDIESYSTEM</p> <p>Installationen skall utföras enligt anvisningar på LK Systems hemsida www.lksystems.se (se Dokumentation – LK Prefab) Monteringsanvisningarna skall finnas tillgängliga på arbetsplatsen. Installationen skall utföras enligt branschregler Säker Vatteninstallation</p>			
52		<p>FÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR FLYTANDE ELLER GASFORMIGT MEDIUM</p> <p>Dolda fogar på tappvattenstammar och avstick därifrån ska placeras ovan prefabricerad konstruktion enligt PPC.71 Läckageindikering ska ske till trapphus eller vattentätt golv.</p>			
55		<p>KYLSYSTEM</p> <p>Dolda fogar på kylvattenstammar och avstick därifrån ska placeras ovan prefabricerad konstruktion enligt PPC.71 Läckageindikering ska ske till trapphus eller utrymme där man normalt vistas.</p>			
56		<p>VÄRMESYSTEM</p> <p>Dolda fogar på värmestammar och avstick därifrån ska placeras ovan prefabricerad konstruktion enligt PPC.71 Läckageindikering ska ske till trapphus eller utrymme där man normalt vistas.</p>			
PPC.71		<p>Läckindikatorer i vätskesystem</p> <p>Varje stam med dolda fogar ska förses med läckageindikering bestående av <i>LK Schaktbotten SECURE</i>, prefabricerad tät schaktbotten försedd med rörgenomföringar av gummi och indikeringsledningen <i>LK Dränageböj V2 Komplet</i>. Indikeringsstället ska vara i utrymme där man normalt vistas och på samma plan som respektive schaktbotten, för tappvattenledningar ska läckageindikering ske till vattentätt golv. Ledningar av typen rör-i-rör som passerar schaktbotten skall förses med <i>LK Tomrörspaply</i>. Rörisolering ska mynna inom schaktbotten. <i>LK Dränageböj V2 Komplet</i> kan förlängas med LK Tomrör 25, som dras med självfall mellan schaktbotten och indikeringsställe. <i>LK Schaktbotten SECURE</i> fixeras mot underlaget med hjälp av <i>LK Benställning IP</i>. Möjlighet finns att justeras höjd och läge. alternativt: <i>LK Schaktbotten SECURE</i> skruvas mot regelstomme och/eller annan väggkonstruktion, konsol finns som tillbehör. Endast befintliga hål i schaktbotten får användas vid infästningen.</p>			